



מפקדת מחלקת ענף מדור טלפון: דוא"ל: HFCmadormop@gmail.com	פיקוד הנדסה המחקר	העורך מיגון ומיגון והפיתוח 08-9783050
ת"ק: מחקר ופיתוח-מוצרים 00129-01-940	בתמוז ביולי	תשע"ט 2019
סימוכין: כ"ה 28		

לכבוד:

חברת "זוהר דיוק בע"מ"

לידי עידו

**הנדון: אישור מערכות מודולאריות להתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים - חברת "זוהר**

**דיוק בע"מ"**

1. הנני מאשר כי חברת "זוהר דיוק בע"מ" הינה חברה מאושרת לביצוע איטום מעברי צנרת באמצעות מערכות מודולאריות במקלטים ובמרחבים מוגנים.
2. המערכות המודולאריות המאושרת לביצוע על ידי החברה היא "עידו":
  - א. דגם עידו לפתח 4" (עגול-מתכת).
  - ב. דגם עידו לפתח 8" (עגול-מתכת).
3. **מוצר זה מאושר על ידי פיקוד העורף להתקנה בקירות הפנימיים של המרחב המוגן בלבד.**
4. המערכת מאושרת כמתאימה למפרט פיקוד העורף, "מערכות מודולאריות לאיטום מעברי צנרת במקלטים ובמרחבים מוגנים", ע"פ תעודות הבדיקה הבאות אשר הועברו דרך המייל בתאריך 13.12.2017.
  - א. תעודות מסי 9611504091, 9611503474 – נבדק בלחץ של 7.5 למשך 30 דקות.
  - ב. תעודות מסי 9611504091, 9611503474 – עמידה בבלייה ל-20 שנה לפחות.
  - ג. תעודה ISO 9001: 2015 מסי 97678 שקופה עד תאריך 24.07.2021
5. הרכבת המערכות תבצע ע"י מתקינים המוסמכים ע"י היצרן, ע"פ מפרט פיקוד העורף לעיל וע"פ מפרט היצרן.
6. כל מערכת האטימה תבוצע ע"י אביזרים ומסגרות מתאימים, ושל אותו יצרן. אין לערבב אביזרים של יצרנים שונים.
7. האישור הינו בתוקף עד 31.12.2019.
8. פיקוד העורף רשאי לפסול את האישור בכל עת.

בברכה,

אורן רוזנר, רמ"ד מחקר ופיתוח

עמוד 1 מתוך 1

בלמ"ס

סימוכין: 00129-01-940